



medpharma

KONTAKT:

+ 48 585 601 601

biuro@medpharma.pl

medpharma.pl

Starogard Gdański, 11.02.2025r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

WYKRYTE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Chlor wolny norma 0,3-0,6, wynik 0,61 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki basenowej**

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE:

- Dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową
- Zastosowano dodatkowe środki mające na celu wyrównanie poziomu chloru w krążącej wodzie
- Data kolejnego poboru wody: 11.02.2025r.

MEDPHARMA ZOZ S.A.

Al. Jana Pawła II 5
83-200 Starogard Gdański
NIP 592 18 54 774

**CENTRUM REHABILITACYJNO-LECZNICZE
MEDPHARMA**

Ul. Leśna 1a, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
NIP 592 22 36 185

FILIA POLPHARMA

Ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

FILIA BOBOWO

Ul. Gdańska 11
83-212 Bobowo

FILIA KALISKA

Ul. Nowowiejska 5
83-260 Kaliska

FILIA OSIECZNA

Ul. Dworcowa 6
83-242 Osieczna

FILIA DZIEMIANY

Ul. Wyzwolenia 2
83-425 Dziemiany