

## INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Liczba *legionella* spp. w 100ml wynik 873 – norma 0 – niezgodny  
Liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h wynik >205 – norma ≤ 20 - niezgodny  
Miejsce pobierania próbki: **woda wprowadzana do niecki jacuzzi**

Liczba *legionella* spp. w 100ml wynik 230 – norma 0 – niezgodny  
Chlor związany wynik 0,49mg/l – norma 0,3mg/l – niezgodny  
Redox wynik 723 mV – norma 750-770 mV - niezgodny  
Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

Chlor związany wynik 0,49mg/l – norma 0,3mg/l - niezgodny  
Miejsce pobierania próbki: **woda wprowadzana do niecki basenowej**

Chlor wolny wynik 0,90 mg/l – norma 0,3-0,6 mg/l - niezgodny  
Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki basenowej**

## PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- po otrzymaniu wyników wody z badanych miejsc, podjęto decyzję o wyłączeniu niecki jacuzzi z użytku publicznego
- nastąpiło całkowicie usunięcie wody z niecki oraz filtra po czym zlecono wyczyszczenie całego obszaru przeznaczonego dla kąpiących się osób ( użyto środków SaunaReiniger, Chemosan, Keraklin, Vinox oraz powerfix) Wszystkie kratki oraz sanitariaty mieszczące się na terenie kompleksu zostały gruntownie umyte.
- wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środków chemicznych- stabilizowany podchloryn sodu oraz Alba Super. Przez 24h środki krążyły w systemie cyrkulacji
- ponownie napełniono cały system wodą i powrócono do ustawień chemicznych parametrów w dawce automatycznej miary



„MEDPHARMA“  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.  
al. Jana Pawła II 5  
83-200 Starogard Gdański  
tel. 58 56 240 18, 58 56 316 70

CENTRUM REHABILITACYJNO-LECZNICZE  
„MEDPHARMA“ Sp. z o.o.  
ul. Leśna 1a, Nowa Wieś Rzeczna  
83-200 Starogard Gdański  
tel. 58 53 086 20

[www.medpharma.pl](http://www.medpharma.pl)

